



Т-рм Т1 и Т2

ТМГ 11	1000 кВА
10 / 0,4 кВ	
Тр. соединит. ДУУ	
АВР 0,4 кВ	
Masterpad NV20	
Micrologics (AV3 лит.)	

Примечания:
 1. Маркировка шин и кабелей - ГОСТ
 2. Схема выполнена на основании чертежа Заказчика (XXX ... XXX)

25КТТ 1000 (1000) кВА

Изм.	Кон.	Н. док.	Дата	Объект: 25КТТ до 1000 кВА с АВР 0,4 кВ Комплектная трансформаторная подстанция в ж/б обшивочном корпусе	Страна	Лист	Листов
0		NNNN	19.2				
Утвердил	Исполнил						
Сотр.	Контроль						
Проект: Лапунова				Принципиальная одноконтурная схема			
Исполн.: Лапунова							